

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 221021 031310 01 édition du 24/11/2022

ECHANTILLON N° : 036451

LPN

CLIENT

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT
LOZERE

Adresse : RUE DES ECOLES
Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données client*

Nom PSV : LE PONT DE MONTVERT

Code PSV : PSV0000001029
Commune PSV : PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER
Point précis : HABITATION PARTICULIERE

COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT
LOZERE
RUE DES ECOLES
PONT DE MONTVERT
48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

Copie à :

LDA 48
ARS L.R. DT 48 (DDASS)

INFORMATIONS PRELEVEMENT *Données client*

N° analyse client : 00129021
N° prélèvement client : 00114457
Ref. de l'échantillon : 00114457
Analyse demandée : D1.1 - DISTRIBUTION (1) LDA48

Type d'eau : T
Type de visite: D1
Motif de prélèvement: CS
Code analyse: D1.1

ECHANTILLONNAGE

Echantillonnage réalisé par : LDA48 - CAMISULIS PAUL (LPC) le 21/11/2022 à 09:28
Date de réception au laboratoire : 21/11/2022 Heure de réception : 13:45

Echantillonnage d'eaux destinées à la consommation humaine accrédité selon la FD T 90-520 et la NF EN ISO 19458 (T 90-480).

Observations terrain : Aucune

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date de début	Heure d'analyse
<i>Analyses sur site</i> réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur					
Aspect (0= normal; 1 = anormal)	0	qualitatif	INTERNE S_ASPODQ.PREL (NC)	21/11/22	09:28
*C Chlore Libre	0.32	mg/l	NF EN ISO 7393-2	21/11/22	09:28
*C Chlore Total	0.35	mg/l	NF EN ISO 7393-2	21/11/22	09:28
*C Conductivité à 25°C / compensation de la température	41	µS/cm	NF EN 27888	21/11/22	09:28
Odeur (0= absence ; 1 = présence)	0	qualitatif	INTERNE S_ASPODQ.PREL (NC)	21/11/22	09:28
*C Température de l'eau	10.5	°C	INTERNE GET_TH.MET	21/11/22	09:28
<i>Analyses bactériologiques</i> réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur					
*C Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs	0	UFC/100ml	NF EN 26461-2 numération après 48h	21/11/22	14:40
*C Bactéries coliformes	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	21/11/22	14:40
*C Entérocoques intestinaux	0	UFC/100ml	NF EN ISO 7899-2	21/11/22	14:40
*C Escherichia coli	0	UFC/100ml	NF EN ISO 9308-1 (septembre 2000)	21/11/22	14:40
*C Micro-organismes revivifiables à 22°C	<1	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 72h	21/11/22	14:40
*C Micro-organismes revivifiables à 36°C	<1	UFC/ml	NF EN ISO 6222 incorporation - 48h	21/11/22	14:40

Les commentaires et signatures se trouvent en fin de rapport.

Interdiction de toute utilisation de la marque COFRAC sauf pour une reproduction de ce rapport d'essai sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *C. Les incertitudes des analyses sur site, physico-chimiques et bactériologiques accréditées et toutes informations complémentaires concernant l'échantillon peuvent être communiquées sur demande. Par mesure de confidentialité, aucun résultat ne sera donné par téléphone. Aucune donnée ne sera diffusée à des tiers non concernés par cette prestation. Si le LDA 48 ne réalise pas l'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le LDA 48 s'exonère de toute responsabilité dans ce cas ou lorsque les informations fournies par le client peuvent affecter la validité des résultats. Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis à l'essai au laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
N° 221021 031310 01 édition du 24/11/2022

ECHANTILLON N° : 036451

CLIENT

Nom : COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT
 LOZERE

Adresse : RUE DES ECOLES

Commune : 48220 PONT DE MONTVERT-SUD MT LOZERE

LOCALISATION DU PRELEVEMENT *Données Client*

Nom PSV : LE PONT DE MONTVERT

Code PSV : PSV0000001029

Commune PSV: PONT DE MONTVERT - SUD MONT LOZER

Point précis : HABITATION PARTICULIERE

**COMMUNE PONT DE MONTVERT-SUD MONT
 LOZERE**

Copie à :

LDA 48

ARS L.R. DT 48 (DDASS)

ANALYSES

Paramètres	Résultats	Unités	Méthodes	Date	Heure
de début d'analyse					
<u>Analyses physico-chimiques</u> réalisées par le personnel défini selon l'organigramme en vigueur					
<u>Paramètres physico-chimiques</u>					
*C Couleur apparente (présence=1, absence=0)	0	qualitatif	NF EN ISO 7887	21/11/22	15:20
*C Couleur vraie	<10	mg/l Pt	NF EN ISO 7887	21/11/22	15:20
<u>Structure naturelle des eaux</u>					
*C Conductivité à 25°C	41	µS/cm	NF EN 27888	21/11/22	15:27
*C T° mesure CDT25/correction dispositif compensation	19.7	°C	INTERNE GET_TH.MET	21/11/22	15:27
*C Turbidité néphélométrique	<0.2	NFU	NF EN ISO 7027-1	21/11/22	15:27
<u>Equilibre calco-carbonique</u>					
*C pH à la température de mesure	6.8	unité pH	NF EN ISO 10523	21/11/22	15:27
*C Température de mesure du pH	19.7	°C	INTERNE GET_TH.MET	21/11/22	15:27
<u>Paramètres azotés et phosphorés</u>					
*C Ammonium	<0.05	mg/l NH4	NF T 90-015-2	21/11/22	14:55

Légende : *C = paramètre accrédité (*E) = paramètre agréé E.C. = en cours d'analyse N.M. = Non mesuré NC = Non Cofrac
 UFC = Unités Formant Colonies présence* = 1 à 2 colonies * = nombre estimé (N') = nombre estimé à partir d'une seule boîte

Commentaires analysé : Mesure de la couleur apparente et vraie effectuée d'après le Test Color Merck 1.14421.0001 Color et selon la méthode D de la norme. Couleur vraie mesurée après filtration sur une membrane en fibre de verre de 0.45µm de diamètre de pore.
 Les paramètres Escherichia coli et/ou Bactéries coliformes sont réalisés selon l'essai standard de la norme NF EN ISO 9308-1 de septembre 2000.

Analyse réalisée dans le cadre du contrôle sanitaire organisé par l'Agence Régionale de Santé Occitanie.

Visa technique le : 22/11/2022 16:17:20

par : David CONSTANTIN

Le responsable de l'unité Prélèvement

Validation le : 24/11/2022 11:59:58


par : Le Directeur du laboratoire

Visa technique le : 24/11/2022 11:52:23

par : Delphine ROUSSET

La responsable de l'unité BAE

Nicolas AZAÏS



Visa technique le : 22/11/2022 17:05:03

par : Nathalie COMBE

La responsable de l'unité chimie